

Alarmierung in der Betriebsart abwesend


Brandalarm

Anzeige Brandalarm und Feuerwehr alarmiert leuchten



Bedienung freigeben

Schlüssel waagrecht drehen




Akustischer Alarm abstellen

Taste Quittieren drücken



Brandort ablesen

Display



Brandort aufsuchen


Notschlüsselkasten mit
Generalschlüssel
oben links neben
Brandmeldeanlage



retten, löschen, Feuerwehr
einweisen

Brandalarm rückstellen

erfolgt durch die Feuerwehr



Alarmierung in der Betriebsart anwesend

Quittierzeit 3 Min.


Brandalarm

Anzeige Brandalarm leuchtet




Bedienung freigeben

Schlüssel waagrecht drehen




Akustischer Alarm abstellen

Taste Quittieren drücken



Brandort ablesen

Display



Brandort aufsuchen

Notschlüsselkasten mit
Generalschlüssel
oben links neben
Brandmeldeanlage



Fehlalarm


Ursache
feststellen



Zur Brandmeldeanlage zurückgehen

Brandalarm rückstellen

Taste Rückstellen drücken



Handfeuermelder
sofort betätigen



Feuer!

Feuerwehr alarmiert
retten, löschen,
Feuerwehr einweisen

Brandalarm
rückstellen
erfolgt durch die
Feuerwehr



Alarmerkundungszeit 5 Min.

Nach Ablauf der Zeiten ohne Betätigung der entsprechenden Taste wird die Feuerwehr alarmiert.

Bei Betätigung eines Handfeuermelders wird die Feuerwehr immer sofort alarmiert.